


〒929-2378 輪島市三井町小泉上野 2 番地 ☎(0786)26-1661
特別養護老人ホーム、短期入所センター、デイサービスセンター、訪問介護センター、居宅介護支援、在宅介護支援センター、配食サービス、筋力向上トレーニング

〒928-0062 輪島市堀町 9 字 25 番地 ☎(0768)23-4165
認知症対応型通所介護、元気デイ、在宅介護支援センター、訪問入浴センター
しせつの窓口(輪島市宅田町)

1 月の寒波の影響で輪島市内が断水しました。
あての木園のある三井町小泉も 1 月 28 日(日曜日)の午後より断水となりました。
他の市給水車や自衛隊の給水車のおかげで、施設内の利用者に対するサービスは、通常どおり提供することができました。
通水は 2 月 4 日(日曜日)となり、安心しています。
いろいろとご支援いただいた関係機関に感謝いたします。



■断水対応の記録

特別養護老人ホームあての木園 水道の使用量

	検針日	日数	使用量	一日平均使用量
2017 年 3 月 30 日	2017 年 4 月 29 日	30	1,130	37.667
2017 年 4 月 29 日	2017 年 5 月 30 日	31	1,189	38.355
2017 年 5 月 30 日	2017 年 6 月 29 日	30	1,135	37.833
2017 年 6 月 29 日	2017 年 7 月 30 日	31	1,150	37.097
2017 年 7 月 30 日	2017 年 8 月 30 日	31	1,157	37.323
2017 年 8 月 30 日	2017 年 9 月 29 日	30	1,204	40.133
2017 年 9 月 29 日	2017 年 10 月 30 日	31	1,202	38.774
2017 年 10 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	30	1,129	37.633
2017 年 11 月 29 日	2017 年 12 月 28 日	29	1,117	38.517
平均水道使用量 38.143 m ³		273	10,413	38.143

貯水槽 は 18 m³×2 12 m³×1 合計 48 m³の貯水可能

■2018(平成 30)年 1 月 28 日(日)12 時過ぎ (断水 1 日目)
輪島市より三井地区が断水するの連絡・・・・断水となっている

■2018(平成 30)年 1 月 29 日(月) (断水 2 日目)

貯水槽は減水警報

デイサービス営業停止

特養入浴中止

輪島市に給水依頼 輪島市より連絡あり 給水車が派遣されることになる

- ・非常用保存水の使用
- ・使い捨て食器の使用
- ・お尻ふき(使い捨て)、水保管用タンク、使い捨てエプロンの購入
- ・井戸水の活用検討 トイレ排水用に活用 ※飲料水には適さない

11 時 30 分 給水車到着 3t の浄水補給 ×7 回=21t の補給
貯水槽減水警報あり

■2018(平成 30)年 1 月 30 日(火) (断水 3 日目)

9 時 45 分から給水 自衛隊給水車 5t×3 回=15t 金沢市企業局 3t×1 回=3t
午前中に 18t の給水あり
デイサービス営業停止 明日からの再開準備
昼食より、通常調理業務をお願いする。(スチームコンベクション、食器洗浄機の使用)
特別養護老人ホーム午後より入浴開始、洗濯開始
午後より 5t×3 回=15t 給水
合計 33t の給水

■2018(平成 30)年 1 月 31 日(水) (断水 4 日目)

9 時 20 分から給水
ショートステイ利用者入浴(午前中)
デイサービス営業再開(入浴は実施せず)
午前中に 15t 給水される ※自衛隊給水車
午後より特別養護老人ホーム入浴
午後より 15t 給水される ※自衛隊給水車
午後 5 時 貯水槽満水の表示
食事は通常通りの業務
合計 30t 給水



■2018(平成 30)年 2 月 1 日(木) (断水 5 日目)

9 時 20 分より給水
ショートステイ利用者入浴(午前中)
デイサービス利用者入浴(午前中)
午前中に 23t 給水 ※自衛隊給水車
午後 20t 給水 ※自衛隊給水車
午後に貯水槽満水の警報
午後より特養入居者入浴
調理は通常通りの業務
合計 43t の給水



■2018(平成 30)年 2 月 2 日(金) (断水 6 日目)

9 時 40 分過ぎ 給水車による給水、通常の業務で対応
15 時 40 分過ぎ 貯水槽満水となり給水中止
※輪島市に対し明日朝一番(午前 9 時 20 分過ぎに給水を依頼する)

■2018(平成 30)年 2 月 3 日(土) (断水 7 日目)

9 時 15 分過ぎ 給水車による給水 ※(福井市、白山市、四日市市)
通常業務で対応
上下水道課職員 給水バルブを閉める
(通水に備えてエア抜き、汚れた上水が貯水槽に混じるのを防ぐため)
午前中に約 20t 給水
午後 2 時 上水道のバルブを開け、通水する
午後からの給水車はなし
貯水槽は満水の状態になる・・・一晩様子を見る
※応援給水車は本日を持って終了

■2018(平成 30)年 2 月 4 日(日) 給水可能となる

午前 8 時 30 分 貯水槽の水位確認 満水の状態になっている 上水の補給確認

午前9時00分 輪島市上下水道課に通水確認の電話連絡
関係機関に通水の報告(文書にてFAX送信)

- ・石川県社会福祉協議会(石川県老人福祉施設協議会・石川県デイサービスセンター協議会事務局)
- ・石川県老人福祉施設協議会会員(輪島地区)
あかかみ、ゆきわりそう、福祉の杜、みやび、ふるさと能登
- ・輪島市健康推進課
- ・石川県健康福祉部長寿社会課施設サービスグループ
- ・理事長

11時15分 輪島市上下水道課職員 水圧の確認に来る



白山市給水車の皆さん

四日市市給水車の皆さん



福井市給水車の皆さん



断水による支援物資

株式会社コムラ	6本入り 2ℓペットボトル	1箱
石川テレビ放送株式会社	6本入り 2ℓペットボトル	5箱
石川コンピュータ・センタ	6本入り 2ℓペットボトル	2箱
北陸コカ・コーラボトリング株式会社	6本入り 2ℓペットボトル	10箱
石川医療器株式会社	6本入り 2ℓペットボトル	25箱
明祥株式会社	6本入り 2ℓペットボトル	1箱
ダスキン飯田支店	6本入り 2ℓペットボトル	10箱
合計		54箱

北陸コカ・コーラボトリング株式会社 様



石川医療器株式会社 様



ご支援ありがとうございました。

ご意見やご要望をお寄せ下さい

電話 (0768)26-1661 ファックス(0768)26-1751

メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp